

Toruń, dnia 23 08.2018 r.

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania na **REMONT-WYMIANA PODŁOGI SPORTOWEJ NA HALI Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆ SPORTOWĄ ORAZ SIŁOWNIĘ. MALOWANIE LINII BOISKA UL. SOBIESKIEGO TORUŃ**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.08.20107, poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostało złożone zapytanie dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wraz z odpowiedzią Zamawiającego zostało zamieszczone poniżej.

#### **Pytanie nr 1**

*W związku z tym, że Zamawiający dopuścił warstwową wykładzinę PCV, o grubości całkowitej wg EN 428 – 7 mm plus/minus 1 mm, i grubością warstwy użytkowej wg EN 429 – min. 0,70 mm, wnosimy od odstąpienie żądania jakichkolwiek certyfikatów międzynarodowych federacji sportowych (IHF, EHF, FIBA, FIVB)?*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający wykreśla w Specyfikacji Technicznej 1. ze str. 5 zapis:

„Wymagane dokumenty dla wykładziny sportowej:

- Certyfikat IHF ( Międzynarodowego Związku Piłki Ręcznej)
- Certyfikat EHF (Europejskiego Związku Piłki Ręcznej)
- Certyfikat FIBA (Międzynarodowego Związku Piłki Koszykowej)
- Certyfikat FIVB OFFICIAL APPROVED (Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej).”

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

**KOMENDANT**

  
**płk Janusz KRYSZPIN**