

Toruń, dnia 19.10.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DLA WYKONAWCÓW.

Dotyczy: postępowania na **dostawę opraw oświetleniowych LED, nr postępowania P/65/IW/18.**

Wypełniając dyspozycję Art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej:

dot. SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu na dostawę opraw wewnętrznych LED oprawy posiadające regulowany uchwyt mocujący, pozwalający na montaż oprawy zarówno na suficie jak i na ścianie, z możliwością ustawienia kąta świecenia oprawy? Czy też dopuszczalny jest montaż opraw tylko na linkach (zwiesiach)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy opraw przystosowanych do montażu na linkach (zwiesiach)

Wszystkie odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.